

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S. V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
2-6.01	PROSTOR SCHODIŠTĚ	19,64	2,78	KERAM. DLAŽBA – PROTISKLUZ.	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.02	VÝTAH	4,00	–	–	–	–
2-6.11	CHODBA	9,93	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.12	POKOJ	13,46	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.13	LOŽNICE	18,46	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.14	KOUPELNA	6,18	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2050 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.15	WC	1,71	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2050 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.16	OBÝVACÍ POKOJ + KK	38,80	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	KER. OBKLAD v. 400 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.21	CHODBA	3,84	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.22	ATELIÉR	16,89	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	KER. OBKLAD v. 400 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.23	HYGIEN. ZÁZEMÍ	3,56	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2050 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.31	CHODBA	5,81	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.32	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,51	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	KER. OBKLAD v. 400 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.33	KOUPELNA + WC	5,46	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2050 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.34	POKOJ	21,60	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.41	CHODBA	3,84	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.42	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,71	2,68	VINYLOVÁ PODLAHA	KER. OBKLAD v. 400 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA
2-6.43	KOUPELNA + WC	3,56	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2050 mm, VNITŘNÍ ŠTUK + MALBA	SDK PODHLED + PENETRACE + MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ FAMILY 50, P8 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU		ZVUKOVĚIZOLAČNÍ ZDIVO–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ AKU MK 30/33,3 P15 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU, R _w = 53 dB
	NOSNÉ ZDIVO VNITŘNÍ–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ FAMILY 30, P10 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU		NENOSNÁ PŘÍČKA–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ 14 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU
	NENOSNÁ PŘÍČKA–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ 14 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU		ZVUKOVĚIZOLAČNÍ ZDIVO–KERAMICKÁ DUTINOVÁ TVAROVKA HELUZ AKU MK 30/33,3 P20 NA TENKOVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU, R _w = 53 dB
	ŠACHTY– YTONG TVÁRNICE PRO OBEZDKY TL. 50 NA TENKOVRSTVOU ZDÍCI MALTU NA BÁZI CEMENTU		NENASÁKAVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS, λ = max. 0,035 W/m*K
	TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F (NAPŘ. ISOVER EPS 70 F)		

POZNÁMKA:

- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO STUPNĚ KAŽDÉHO RAMENE SCHODIŠTĚ NUTNO KONTRASTNĚ ZVÝRAZNIT
- VÝŠKOVÁ KÓTA PODLAŽÍ PLATÍ PRO 2. NP. PRO KAŽDÉ NÁSLEDUJÍCÍ PODLAŽÍ (6. NP KONČE) JE TŘEBA PŘIPOČÍST +3,200, U SCHODIŠTĚ TATO PODMÍNKA PLATÍ POUZE DO 5. NP
- ČÍSLOVANÍ STUPNŮ SCHODIŠTĚ PLATÍ PRO 2. NP. PRO KAŽDÉ NÁSLEDUJÍCÍ PODLAŽÍ (5. NP KONČE) JE TŘEBA K ČÍSLO STUPNĚ PŘIPOČÍST 20
- NA VNĚJŠÍ OTVORY NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ BUDOU POUŽITÝ ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ ULOŽENÉ NA MALTOVÉ LÓŽE
- PŘEKLADY UKLÁDAT UŽŠÍ STRANOU DO LÓŽE Z CEMENTOVÉ MALTY A U LÍCE PODPOR ZAFIXOVAT RADLOVACÍM DRÁTEM, PŘI MOŽNOSTI POUŽITÍ ZDVIHACÍHO MECHANISMU PŘEKLADY SESTAVIT NA PODLAŽE, PRO PŘESNĚJŠÍ USAZENÍ POUŽÍVAT DŘEVĚNÉ KLINY
- VÝPLNĚ OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU OSAZENY 220 mm OD VNĚJŠÍHO LÍCE OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- UKONČENÍ OMITEK V ČÁSTI VÝPLNĚ OTVORŮ BUDE PROVEDENO POMOCÍ APU LÍŠT
- VEŠKERÉ FASÁDNÍ PRVKY UKOTVENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TEPELNĚ–IZOLAČNÍCH KONZOL/KOTEV PRO ETICS
- NA ZATEPLENÍ ATIKY POUŽÍVAT CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY OD VÝROBCŮ (LEPIČI A STĚRKOVÁ HMOTA, SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINA, EPS, FASÁDNÍ NATĚR), NÁKUP JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ OD RŮZNÝCH DODAVATELŮ SE NEDOPORUČUJE
- ZMĚNA NÁSLAPNÝCH VRSTEV PODLAH POD KŘÍDELM DVEŘÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LÍŠT
- PROSTORY S MOKRÝM PROVOZEM BUDOU OPATŘENY POD OBKLADY A DLAŽBOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (NAPŘ. V ČÁSTI SPRCHOVÉHO KOUTU), ZDE MUSÍ BÝT TAKÉ PŘEPÁSKOVANÝ ROHY
- VEŠKERÉ ŘEŠENÍ PROFESÍ (ZTI, UT, EL) BUDOU PŘI REALIZACI, ZEJMÉNA PŘI BETONÁŽI KONSTRUKCI, VZÁJEMNĚ KONTROLOVÁNY
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVOU ÚPRAVOU
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚRIT NA STAVĚ
- VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ZDRAVÍ A ODPADECH
- JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PRAVIDLA PRO STAVEBNÍ PRÁCE
- DOKUMENTACE SLOŽUJÍ PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY – SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ
- DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NI UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

PŘÍLOHY:

– D.1.1.13 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

±0,000 = +218,605 m n. m.

INVESTOR : Developerský projekt Slepá s.r.o., Slepá 860/17, Zábřovice, 61300 Brno	RAŽITKO	GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
		TP TPstav Brno s.r.o. Holandská 878/2 639 00 Brno IČO: 292 40 191 gsm: +420 732 266 559 mail: tpivnicka@tpstav.cz			
		STUPEŇ	DpVSP	MĚŘITKO	1:50
		FORMÁT	8xA4	DATUM	02/2020
		ZODP. PROJEKTANT			
ZPRACOVATEL ČÁSTI : TPstav Brno s.r.o Holandská 878/2 639 00 Brno IČO: 292 40 191		KONTROLOVAL			
		VYPRACOVAL			
		BC. DUŠAN FIALA			
NÁZEV STAVBY : 0276 - BD Slepá, Brno					PAPÉ
OBSAH PŘÍLOHY : PŮDORYS 2. – 6. NP					
ČÁST DOKUMENTACE : D.1.1 ASŘ		ČÍSLO PŘÍLOHY :		D.1.1.3	
STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01		ARCHIVNÍ ČÍSLO :		0276	

LEGENDA ODKAZŮ:

- (PZN1) PŘEDSTĚNA PRO VEDENÍ INSTALACÍ, VÝŠKA 1300 mm, KONSTRUKCE CW A UW PROFIL + HYDROFOBIZOVANÉ SDK (13 mm)
- (PZN2) DILATACE VE VRSTVĚ ANHYDRIDOVÉ LITÉ MAZANINY, MEZI VŠEMI MÍSTNOSTIMI POD DVEŘMI
- (PZN3) SPRCHOVÝ KOUT TVOŘENÝ SKLENĚNOU ZASTĚNOU, VÝŠKA 2000 mm, SKLENĚNÉ DVEŘE KOUTU 700x2000 mm
- (PZN4) SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ BALKÓNU, KOTVENO DO VYKONZOLOVANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A DO ZDĚNÝCH STĚN BALKÓNU, VÝŠKA 1100 mm
- (S03) (S04c) (S07) (SV1a) (SV1b) (SV2) (SV3) (S8) SKLADBY KONSTRUKCI – VIZ PŘÍLOHU č. D.1.1.13 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- (ZB) MADLA PO OBOU STRANÁCH SCH. RAMEN, VE VÝŠCE 900 mm, MADLA PŘESAHUJÍ PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ RAMENE PŮDORYSNĚ O 150 mm, SVĚTLÁ VZDÁLENOST MADLA OD SVISLÉ KONSTRUKCE MIN. 60 mm