

Osvědčení o jakosti a kompletnosti

Odběratel:**Zadrobílek Kamil
Libišany 131
533 45 Opatovice n. L.**

Zakázkový list: 05.10.2004

Stavba: čistírna odpadních vod **EKO 1,5 do plastové nádrže**

Technická data:	denní průtok	1,5 m ³
	počet ekv.obyvatel	10
	příkon dmychadla	80 W

Technická měření: měření rozměrů a tvarů

Technické zkoušky: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6505

Výsledek: vyhovuje

Záruka: 18 měsíců po uvedení do provozu,
maximálně 24 měsíců po dodání

Na základě uvedených technických zkoušek, prohlídky a měření, EKO s.r.o. prohlašuje, že dodávka a montáž uvedeného objektu byla provedena kvalitně a dle technické dokumentace, ČSN, ON, jakož i kompletně a dle technických dodacích podmínek.

V České Skalici 02.11.2004

EKO

, spol. s r.o.

T.G. Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

IČO: 00655708

DIČ: 228-00655708

zapsána v OR v HK Rg. C 89

tel./fax: 491 452 841

Ing. Rudolf Rousek

EKO, spol. s r.o.
Tel./Fax: 491 452 841T. G. Masaryka 295
IČO: 00655708552 03 Česká Skalice
DIČ: 228 - 00655708zaps. v OR HK Rg. C 89
www.praguesoft.cz/eko